



LEGENDA

|  |   |
|--|---|
|  | Tubulatura pentru introducere aer proaspat.   |
|  | Tubulatura pentru evacuarea aerului viciat.   |
|  | Tubulatura pentru evacuarea aerului viciat din grupurile sanitare.  |
|  | Unitate exterioara pentru climatizare, tip split, putere electrica absorbita 1.5 kW, I=6.8A, 230V-1ph-50Hz.   |
|  | Unitate interioara de climatizare, tip split, montata pe perete, putere termica pentru racire de 2.5 kW, putere termica pentru incalzire 2.6 kW, echipata cu sisteme de prindere si fixare. |

-CATEGORIA DE IMPORTANTA "C"  
-CLASA DE IMPORTANTA II  
-GRAD II DE REZISTENTA LA FOC  
-RISC DE INCENDIU MIC

|  |                        |           |                |  |
|--|------------------------|-----------|----------------|--|
| VERIFICATOR/<br>EXPERT   | NUME                   | SEMNATURA | CERINTA        | REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA   |
| Proiectant de specialitate:  |                        |           |                |  |
| <div><div></div><div><b>S.C. D&amp;D EUROCOM S.R.L.</b><br/>Proiectare, executie, consultanta in constructii<br/>J40/14388/2004, CUI16742073, Bucuresti, Sector2, Str. Intrarea Calitatii, Nr.4<br/>Punct lucru: Strada Vasile Lascar, Nr.88, Sector 2, Bucuresti<br/>Tel/Fax: 031/4251982, 031/4251981 e-mail: office@ddeurocom.ro website: www.ddeurocom.ro ISO 9001:2008Cert.Nr.1966 07.12.2015 ISO 14001:2005Cert.Nr.635</div></div> |                        |           |                |  |
| SPECIFICATIE   | NUME                   | SEMNATURA | Beneficiar:    | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 |
| SEF PROIECT  | Ing. Silviu Ulmeanu    |           |                | Proiect nr. 06/2018  |
| PROIECTAT  | Ing. Theodor Vasilescu |           | Titlu proiect: | CONSTRUCTIE SI DOTARE CRESA "INGERASII"                                |
| DESENAT  | Ing. Theodor Vasilescu |           | Amplasament:   | Str. Rusetu, Nr. 6A, Sect. 6, Bucuresti                                |
| VERIFICAT  | Ing. Silviu Ulmeanu    |           | Titlu plansa:  | PLAN DEMISOL - Instalatii ventilare si climatizare                     |
| DATA:  | APR. 2018              | REVIZIA:  | 02             | SCARA: 1:100   |
|  |                        |           |                | Faza S.F. Plansa nr. T04   |