LEGENDA

	Tubulatura pentru introducere aer proaspat.
	Tubulatura pentru evacuarea aerului viciat.
	Tubulatura pentru evacuarea aerului viciat din grupurile sanitare.
	Unitate exterioara pentru climatizare, tip split, putere electrica absorbita 1.5 kW, I=6.8A, 230V-1ph-50Hz.
	Unitate interioara de climatizare, tip split, montata pe perete, putere termica pentru racire de 2.5 kW, putere termica pentru incalzire 2.6 kW, echipata cu sisteme de prindere si fixare.

-CATEGORIA DE IMPORTANTA "C"
-CLASA DE IMPORTANTA II
-GRAD II DE REZISTENTA LA FOC
-RISC DE INCENDIU MIC

VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

Proiectant de specialitate:

S.C. D&D EUROCOM S.R.L.
Proiectare ,executie, consultanta in constructii
J40/14388/2004, CUI16742073, Bucuresti, Sector2, Str. Intrarea Calitatii, Nr.4
Punct lucru: Strada Vasile Lascar, Nr.88, Sector 2, Bucuresti
Tel/Fax: 031/4251982, 031/4251981 e-mail: office@ddeurocom.ro website: www.ddeurocom.ro
AEROQ ISO 9001:2008 Cert.Nr.1966 ISO 14001:2005 Cert.Nr.635
ANRE At.Nr.11538/ 07.12.2015

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA
SEF PROIECT	Ing. Silviu Ulmeanu	
PROIECTAT	ing. Theodor Vasilescu	
DESENAT	ing. Theodor Vasilescu	
VERIFICAT	Ing. Silviu Ulmeanu	

DATA: **APR. 2018** REVIZIA: 02 SCARA: **1:100**

Beneficiar: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6

Proiect nr. 06/2018

Titlu proiect: CONSTRUCTIE SI DOTARE CRESA "INGERASII"

Amplasament: Str. Rusetu, Nr. 6A, Sect. 6, Bucuresti

Faza **S.F.**

Titlu plansa: PLAN PARTER - Instalatii ventilare si climatizare

Plansa nr. **T05**

FORMAT 457*594