

LEGENDA

Conducta tur agent termic

Conducta retur agent termic

Unitate incalzire aer conditionat, debit 85 m³/h, 230V, 15 W, actionat la interruptor lumina

Unitate incalzire aer conditionat, capacitate nominala racie 2.0 kW, dimensiuni LxIxH = 800x215x295 mm, greutate 10kg, nivel de presiune sonora nominal 25 dB(A), record levit lichid/gaz 06.49.52 mm

Unitate incalzire aer conditionat, capacitate nominala racie 2.5 kW, dimensiuni LxIxH = 800x215x295 mm, greutate 10kg, nivel de presiune sonora nominal 32 dB(A), record levit lichid/gaz 06.49.52 mm

Unitate incalzire aer conditionat, capacitate nominala racie 3.5 kW, dimensiuni LxIxH = 800x215x295 mm, greutate 10kg, nivel de presiune sonora nominal 32 dB(A), record levit lichid/gaz 06.49.52 mm

Unitate incalzire aer conditionat, capacitate nominala racie 4.2 kW, dimensiuni LxIxH = 800x215x295 mm, greutate 10kg, nivel de presiune sonora nominal 32 dB(A), record levit lichid/gaz 06.49.52 mm

Unitate incalzire aer conditionat, capacitate nominala racie 5.0 kW, dimensiuni LxIxH = 800x215x295 mm, greutate 10kg, nivel de presiune sonora nominal 32 dB(A), record levit lichid/gaz 06.49.52 mm

Radiator din otel, inaltime 600 mm, lungime 600, putere termica 1023 W lichid/pai cu robinet reglaj, aerisitor, dep, sistem complet de prindere



|                                     |                    |           |   |                    |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|---|--------------------|
| Proiectant general:                 |                    |           | Beneficiar:   |                    |
| SC BIROU DE ARHITECTURA PINTULE SRL |                    |           | Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului sector 6, Bucuresti |                    |
| (CUI RO15312922; J40/4135/2003 )    |                    |           |   |                    |
| Proiectant de specialitate:         |                    |           | Titlu proiect:  |                    |
| SC MAESTRO PROIECT DESIGN SRL       |                    |           | Centru de recuperare si reabilitare neuropsihica - UVERTURI                       |                    |
| (CUI RO22890210 ; J40/23043/2007)   |                    |           | Denumi Menajarea Varanec, nr 1-5, sector 6, Bucuresti                             |                    |
| SPECIFICATIE                        | NUME               | SEMNAȚURA | Titlu planșă:   |                    |
| SEF PROIECT                         | Arh. B. Pintile    |           | PLAN ETAI I   |                    |
| PROIECTAT                           | Ing. B. Camanu     |           |   |                    |
| DESENAT                             | Ing. B. Camanu     |           |   |                    |
| VERIFICAT                           | Ing. C. Ghimulescu |           |   |                    |
|                                     |                    |           | Data:   | Specialitate:      |
|                                     |                    |           | 14.05.2011  | INSTALATII TERMICE |
|                                     |                    |           |   | Planșă nr.:        |
|                                     |                    |           |   | T02                |