



DE LA STATIA POMPARE INSTALATIE HIDRANTI INTERIORI
 $Q_c = 4.2l/s$
 $P = 5.5kW$
 $t = 10 \text{ min}$

LEGENDA:



hidrant interior pentru stingerea incendiului cu furtun plat
in sistem apa-apa



conducta de alimentare a instalatiei de hidranti interiori

Ol Zn Dn65

conducta din otel zincat cu diametrul nominal 65mm



PROIECTANT GENERAL SI DE SPECIALITATE INSTALATII:			Gradul de rezistență la foc : II, conform P 118-99 Număr de compartimente de incendiu: 1 Risc mic de incendiu, conform P 118-99 CATEGORIA "C" NORMALA DE IMPORTANTA (conform HGR nr. 766/1997) CLASA "II" DE IMPORTANTA (conform Normativului P100/92)						
VEGO			TITLUL PROIECTULUI						
VEGO DESIGN EXPERTISE S.R.L. J40/14430/09.10.2018, CIF RO39971785			Construire imobil cu functiunea de cresa mica, organizare executare lucrari, bransamente utilitati si imprejmuire teren						
Manager proiect			Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 6 - DIRECTIA GENERALA INVESTITII PUBLICE						
Sef proiect			Adresa: Loc. Bucuresti, Sectorul 6, blv. Timisoara nr. 89, nr. cad. 242262						
Proiectat			TITLUL PLANSEI:						
Desenat			SCHEMA COLOANE HIDRANTI INTERIORI						
NUME:			Scara:	Numărul planșei:	Specialitatea:	Faza:	Numărul proiectului:	Data:	Revizia:
Mihai Mihailescu				ISI 002	INSTALATII SANITARE	S.F.	3790	12.2022	00
arh. Dragos Molner									
ing. Vasilica Ciurea									
ing. Vasilica Ciurea									