


LEGENDA:

C4  
P+4  
Gr. II



Hidrante Exterior nou propus, supradimensionat,  
cu sistem autogolire si protectie la inghet,  
Dn 80  
Q= 5 l/s  
Timp de functionare: 180 de minute  
Conducta PEHD110mm

<b>Centrul de Inovare si Proiectare Urbana Sector 6 SRL</b> Bucuresti, Calea Penei nr. 147-149, sector 6, Romania 4072032023, CUI 47995505 Site: proiectare.ro, email: proiectare@primariad.ro				<b>Beneficiar:</b> Administratia Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Sector 6 Adresa: Bulevardul Iuliu Maniu 381-391, Bucuresti, Sector 6				Nr. Proiect: <b>P023</b>	
Pachet: Studiu de fezabilitate				Titlu proiect: Elaborare studiului de fezabilitate pentru reamenajarea incintei si construirea hub-ului sportiv colegiului tehnic Iuliu Maniu				Faza: <b>SF</b>	
Specificatie	Nume	Scara:	1 : 200		Desen nr.: 01-15H				
Sei proiect	arh. George Nicolai	Data:		19/06/2024					
Proiectat	ing. Liviu Ghita	Planşa:		INSTALATIILE STINGERI CU HIDRANTI PLAN DE SITUATIE					
Desenat	ing. Liviu Ghita	Revizie: 00							