










SIMBOL	LEGENDA	BUC
	Rama, suport si doza pentru 2 module, prevazuta cu 1 prize (de 2 module) cu contact de protectie si obturator, 16A/230V, montata ingropat, minim IP20;	10
	Rama, suport si doza pentru 4 module, prevazuta cu 2 prize (de 2 module) cu contact de protectie si obturator, 16A/230V, montata ingropat, minim IP20;	103
	Rama, capac, suport si doza pentru 4 module, prevazuta cu 2 prize (de 2 module) cu contact de protectie si obturator, 16A/230V, montata aparent, minim IP44;	8
	Rama, capac, suport si doza pentru 4 module, prevazuta cu 2 prize (de 2 module) cu contact de protectie, 16A/230V, montata aparent, minim IP34;	13
	Record electric reprezentat prin 1m de cablu in anepazar;	
	Pei cablului EN54 alime. mont. aparatului/suspendat, din tabla perforata;	
	(currenti fan)	
	Tablouri electrice, montaj aparent, conducte metalice, cu usa din aluminiu, 16A/230V (vezi graf. protectie conform schemei multifaze);	
	Indicator circuite, unde: TE - tablouri din serie TE; circuit TEF - tablouri din serie fara protej. circuitul Hm - semnificatia multifazialitatii de montaj, de iluminat.	

NOTA:

- poziția exactă a prizelor se va lua după planurile de arhitectură;
- toate prizele sunt cu contact de protecție, min. IP20 sau conform indicărilor din legături;
- La trecerea cablurilor prin elementele de construcție rezistente la foc se vor prevedea țevi antifoc, cu același grad de rezistență ca cea a elementului pe care îl străpunge.
- Dimensionarea sudurilor elementelor și echipamentelor de instalații nu fac obiectul prezentei proiecții, acestea fiind în sarcina executanților. Sunt acceptate doar sisteme unitare cu argument tehnic și/sau dimensional de firmă specializată.