



LEGENDA	
	Conducta din PP pentru evacuare ape uzate menajere.
	Conducta din PP pentru evacuare condens.
	Dn...
	Coloana tip PP de scurgere canalizare menajera
	Sifon de pardoseală cu intrare DN40, cu ieșire DN50, cu grătar inox 115x115mm și cu plutitor antisfumă. Date tehnice: Debit: 0,5 l/sec;
	Sifon de pardoseală cu, cu ieșire verticală/orizontală DN50, cu grătar inox cu plutitor antisfumă și obturator de miros Date tehnice: Material: PE; Debit: 0,5 l/sec.
	Cola inferioara a conductei
	Separator de grasimi cu urmatoarele caracteristici: Debit: 1.0 l/s; Lungime: 452mm; Latime: 452mm; Inaltime: 357mm.
	Sifon pentru condens cu obturator de mirosuri cu apă și obturator mecanic

Nota 1:	Prezenta plansa se va citi impreuna cu celelalte.
Nota 2:	-Executanții lucrărilor de instalații are obligația de a verifica cantitățile de materiale și gabaritele echipamentelor, înainte de ofertare, procurarea materialelor și începerea execuției și de a semnaliza eventualele neconcordanțe ale proiectului. -Executanții vor cuprinde la faza de ofertare toate materialele marcate necesare execuției și punerii în funcțiune a instalațiilor în conformitate cu specificul materialelor folosite.
Nota 3:	Montarea echipamentelor de către persoane neautorizate este strict interzisă.
Nota 4:	Este interzisă mascarea conductelor înainte de efectuarea probei de presiune și funcționare.
Nota 5:	Conductele de canalizare menajera vor avea urmatoarele pante normale si minime: PP40 - i=0.035(normal), i=0.025(minima); PP50 - i=0.035(normal), i=0.025(minima); PP75 - i=0.025(normal), i=0.015(minima); PP110 - i=0.020(normal), i=0.015(minima); PVC (KG)110 - i=0.02(normal), i=0.012(minima); PVC (KG)125 - i=0.015(normal), i=0.01(minima); PVC (KG)160 - i=0.01(normal), i=0.008(minima); PVC (KG)200 - i=0.008(normal), i=0.007(minima);

NOTA:		EXISTENT	
Clădirea se încaadrează în următoarele categorii:		Sc = 807,76 mp (conform măsurători în teren)	
Categorie de importanță: C		Sc = 812 mp (conform extras carte funciara)	
(normala - conform HG 766/1997)		Scd = 1639,61 mp.	
Clasa de importanță: II - conform P100-1/2013;		PROPUS	
Grad de rezistență la foc: II		Ac - arie construită (mp) 833,22 mp	
Risc mic de incendiu - conform P118/1999.		Au - arie utilă încălzită (mp) 1236,05 mp	
		Aut - arie utilă conform STAS 4908-83 (mp) 1236,05 mp	
		Ad - arie construită deslăsură (mp) 1518,97 mp	
		Ad - arie deslăsură (mp) 1518,97 mp	
VERIFICATOR GENERAL		DENUMIRE PROIECT:	
PROIECTANT GENERAL:		MODERNIZARE - REPARAȚII INTERIOARE	
C-11 RO 2022/041		LICEUL TEHNOLOGIC PETRU PONI	
2023/04/08.02.2008		CORP C10 - CANTINA	
Tel: 0724451941, 0724762806		Amplasament: Strada Poniului, nr. 18, Sector 6, BUCUREȘTI	
PROIECTANT DE SPECIALITATE:		BENEFICIAR:	
Profesional Tech Design SRL		SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI	
București, sector 3, str. Dădălești-Pantelimon 44		Adresa beneficiar: Calea Poniului, nr. 147-149, Sector 6, BUCUREȘTI	
REF. PROIECT		SCARA	
Ing. Steliana CRUTA		SPECIALIZAREA:	
Ing. Steliana CRUTA		INSTALAȚII SANITARE	
PROIECTAT		PLAN PARTER	
Ing. Steliana CRUTA		CORP C10 - CANTINA	
DESEINAT		CANALIZARE MENAJERA	
Ing. Steliana CRUTA		PLAN NR.	
DATA		ISIA4	
03.2025		REZERVARE:	