LEGENDA

L01	Corp de iluminat 600x600mm, 230V, cu surse LED, 40W, minim 4400 lm, temperatura de culoare 4000-5000K, Ra>80, IP40, montaj aparent
L01'	Corp de iluminat 600x1200mm, 230V, cu surse LED, 80W, minim 4400 lm, temperatura de culoare 4000-5000K, Ra>80, IP40, montaj aparent
L02	Corp de iluminat tip "downlight", 230V, cu surse LED, 12W, minim 1200 lm, temperatura de culoare 4000-5000K, Ra>80, IP54, montaj aparent
	Corp de iluminat pentru marcarea cailor de evacuare, 230V, cu surse LED, 5W, minim 300 lm, IP44, montaj aparent, kit emergenta 1 ora, tip permanent, **iluminat de securitate de evacuare**
L04	Corp de iluminat pentru marcarea hidrantilor, 230V, cu surse LED, 5W, minim 300 lm, IP44, montaj aparent, kit emergenta 1 ora, tip permanent, **iluminat marcare hidranti**
L05	Corp de iluminat 1200mm, 230V, cu surse LED, 40W, minim 4000 lm, temperatura de culoare 4000-5000K, Ra>80, IP44, montaj aparent
L05'	Corp de iluminat 1200mm, 230V, cu surse LED, 40W, minim 4000 lm, temperatura de culoare 4000-5000K, Ra>80, IP44, montaj aparent
L06	Corp de iluminat tip "downlight", 230V, cu surse LED, 12W, minim 1200 lm, temperatura de culoare 4000-5000K, Ra>80, IP44, montaj aparent
L08	Corp de iluminat 1200mm, 230V, cu surse LED, 40W, minim 4000 lm, temperatura de culoare 4000-5000K, Ra>80, IP44, montaj aparent **iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului**
L09	Aparat iluminat de siguranta (identificarea cailor de evacuare din exterior)constructie etansa IP65 , tip montaj aplicat, sursa LED, 5W, min. 200cd/mp, distanta de observare 25m, alimentare la 230V/50Hz echipat cu kit de emergenta, autonimie 2h,montaj exterior, **iluminat de securitate de evacuare**
L10	Corp de iluminat 1200mm, 230V, cu surse LED, 40W, minim 4000 lm, temperatura de culoare 4000-5000K, Ra>80, IP44, montaj aparent
L11	Aparat de iluminat pentru iluminatul antipanica, montat aplicat pe tavan, sursa LED, flux luminos net minim 360 lumeni, putere maxim consumata de 7W, dimensiuni Ø85 x 38 mm, IP40, autonimie minim 3 h

- Tablou electric EXISTENT
- Tablou electric
- Buton antipanica PORNIRE
- Buton antipanica OPRIRE
- Intrerupator simplu 10A, 220V, IP44
- Intrerupator dublu 10A, 220V, IP44
- Intrerupator cap-scara 10A, 220V, IP44
- Intrerupator simplu 10A, 220V, IP20
- Intrerupator dublu 10A, 220V, IP20
- Intrerupator cap-scara 10A, 220V, IP20
- Racord electric
- Doza
- Doza existenta
- -pat cabluri curenti tari
- -pat cabluri curenti slabi

VERIFICATOR/EXPERT

PROIECTANT GENERAL
S.C. SIMAKO CONSTRUCT S.R.L.
RO 23227461
J29/324/08.02.2008
Tel: 0729/451943, 0724/762806

PROIECTANT DE SPECIALITATE
S.C. TOTAL PROIECT CONSTRUCTII S.R.L.
RO 16630410,J40/2004,Tel:0742588901, 0744495942, STRADA BALCESTI, NR.8, SECTOR 3, BUCURESTI

MODERNIZARE - REPARAȚII INTERIOARE LICEUL TEHNOLOGIC PETRU PONI

CORP C9 - CAMIN

Amplasament: Strada Preciziei, nr. 18, Sector 6, BUCUREȘTI

PR.NR. SMK32/2022
FAZA P.T.+D.E.

BENEFICIAR:
SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Adresa beneficiar: Calea Plevnei, nr. 147-149, Sector 6, BUCUREȘTI

SEF PROIECT	Arh. D. JUNEA	SCARA 1:100	SPECIALITATEA: INSTALATII ELECTRICE - INSTALATII ILUMINAT
PROIECTAT	Ing. Iulian Cristea		PLAN ETAJ 2
DESENAT	Ing. Sorina Cristea	DATA 03.2026	PLAN NR: CORP C9 IE IL 04 — REVIZIA NR.:

Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial sau in intregime decat cu acordul scris al S.C.SIMAKO CONSTRUCT S.R.L si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate