



RACK SONORIZARE ETAJ1 12U



ETAJ 1

RACK SONORIZARE PARTER 16U



PARTER

LEGENDA

	Organizator orizontal pentru managementul cablurilor;
	VENTILATOR
	Patch-panel RJ45, FTP cat 6, 24 porturi;
	Switch cu 24 porturi RJ45, POE si cu 4 porturi fibra optica, montat in rack;
	PDU (power distribution unit) cu 8 prize;
	UPS online, montat in rack, 1U;
	AMPLIFICATOR
	CONTROLLER SONORIZARE
	SURSA + ACUMULATORI
	Difuzor electrodinamic pentru distribuția audio în regim 100V, conectat în paralel pe linia audio, conform schemei de zonare, 6W;
	Panou de microfon cu conexiune IP, utilizat pentru transmiterea de anunțuri sau apeluri vocale către zonele sonorizate. Necesită alimentare PoE.
	Cablu fibră optică multimode, 4 fibre (2 perechi), tip OM3, cu manta LSZH
	Cablu FTP 4x2x0,6mmp CAT6
	Cablu N2XH 2x1,5

				Proiectant general:				Titlul proiectului:																			
				Centrul de Inovare si Proiectare Urbana Sector 6 SRL				Construire sală multifuncțională de sport, evenimente, festivalități, zonă de servare masă și spații conexes aferente Școlii Gimnaziale " Știrbei Constantin și Elena "																			
				Bucuresti, Calea Plevnei, nr. 147-149, sector 6, Romania J407/203/2023, CUI RO47995505 Site: Proiectare6.ro; email: contact@proiectare6.ro																							
Verificator/Expert				Nume				Semnatu				Cerință				Referat/Expertiză Nr./Data											
				Proiectant de specialitate:								Denumire obiectiv : SALA DE SPORT SFINTII CONSTANTIN SI ELENA				Nr. Proiect:											
				LUFTEC-CONCEPT SRL Str. Chelui Dambovitei 26 Et. P Ap. 1 Loc. Popești Leordeni, Ilfov e-mail: office@luftec-concept.ro CUI 51232323 J2025007594008								Adresa : Aleea Lunca Cernei nr. 3, Sector 6, Bucuresti				P054											
Categorie de importanță (Cf. H.G. 766-1997)				C				Specificatie				Nume				Semnatu				Scara:							
Clasa de importanță (Cf. P100/1-2013)				III				Coordonator				urb. Radu LAZĂR								-							
Tipul cǎdrii (Cf. P118-99)				CIVILA-INVATAMANT				Sef proiect				arh. Andrei ȚÎNȚARI								Data:							
Riscul de incendiu: (Cf. P118-99)				MIC				Proiectat/Desenat				ing. Marius Mladin								2025							
Gradul de rezistență la foc (Cf. P118-99):				II												Revizie: 00				Beneficiar : Sectorul 6 al Municipiului București				Faza: SF			
																				Plansa: INSTALATII ELECTRICE DE CURENTI SLABI				Desen nr.:			
																				- SCHEMA BLOC SONORIZARE				ICS102			