

A-A - A-A

B-B - B-B

C-C - C-C





F-F - F-F

D-D - D-D

$$\text{H}-\text{H} - \text{H}-\text{H}$$

E-E - E-E



G-G - G-G

LEGENDA	
	Conducta din PPR pentru alimentare consumatori cu apa rece, izolata cu polietilena expandata cu grosimea de 13mm.
	Conducta din PPR pentru alimentare consumatori cu apa calda, izolata cu polietilena expandata cu grosimea de 13mm.
	Conducta din PPR pentru apa calda recirculata, izolata cu polietilena expandata cu grosimea de 13mm.
Dn...	Diametrul nominal.
Rt	Robinet de trecere.
a.f.	Apa rece.
a.c.	Apa calda.
a.c.f	Apa calda recirculata.
	Coloana pentru alimentare cu apa rece/calda/recirculare, izolata cu polietilena expandata cu grosimea de 13mm.
Ci	Cota inferioara a conductei

Nota 1:	Distributia conductelor de apa rece si calda se realizeaza prin sapa, si prin pereti, si se vor izola cu izolatie cu grosime de 13mm.
Nota 2:	Conductele prin care circula apa rece/apa calda se vor izola cu izolatie din polietilena expandata cu grosimea de 13mm. Toate trecerile prin elementele de constructii se vor realiza prin intermediul protectiilor.
Nota 3:	Prezenta plansa se va citi impreuna cu celelalte.
Nota 4:	-Executantul lucrarilor de instalatii are obligatia de a verifica cantitatile de materiale si gabaritele echipamentelor, inainte de ofertare, procurarea materialelor si inceperea executiei si de a semuala eventualele neconcordante ale proiectului. -Executatii vor cuprinde la faza de ofertare toate materialele marunte necesare executarii si punerii in functiune a instalatiilor in conformitate cu specificul materialelor folosite.
Nota 5:	Montarea echipamentelor de catre persoane neautorizate este strict interzisa.
Nota 6:	Este interzisa mascareea conductelor inainte de efectuarea probei de presiune si functionare.
Nota 7:	Executantul lucrarilor de instalatii se va asigura ca toate materialele si echipamentele procurate pentru realizarea instalatiilor poarta marcatul CE si sunt insotite de Declaratia de Conformitate.
Nota 8:	Contractantul trebuie sa obtina ultimele informatii tehnice, detalii si planuri privind alte specialitati, ca si ultimele planuri de arhitectura si structura si trebuie sa coordoneze lucrarile sale cu cele din alte specialitati, pentru realizarea unei instalatii ingrijite si profesionale.
Nota 9:	Pentru realizarea instalatiilor se vor procura echipamentele propuse in prezentul proiect sau alte echipamente tehnic similare iar montarea lor de va face dupa o verificare a parametrilor acestora de catre proiectant.
Nota 10:	Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va face in stricta coroborare cu instructiunile de montaj ale furnizorului / producatorului.
Nota 11:	Prezenta plansa se va citi impreuna cu celelalte.

NOTA:  
Cladirea se incadreaza in urmatoarele categorii:  
Categorია de importanta: C  
(normala - conform HG 766/1997)  
Clasa de importanta: II - conform P100-1/2013;  
Grad de rezistenta la foc: II;  
Risc mic de incendiu - conform P118/1999.

EXISTENT  
Sc = 807.76 mp (conform masuratori in teren)  
Sc = 812 mp (conform extras carte funciara)  
Scd = 1639.61 mp.  
PROPUS  
Ac- arie construita (mp) 833.22 mp  
Au- arie utila incalzita (mp) 1236.05 mp  
Aut - arie utila conform STAS 4908-85 (mp) 1236.05 mp  
Acd- arie construit desafurata ( mp) 1518.97 mp  
Ad- arie desafurata ( mp) 1518.97 mp

VERIFICATOR/EXPERT		DENUMIRE PROIECT:		PR.NR.
PROIECTANT GENERAL:		<b>MODERNIZARE - REPARAȚII INTERIOARE LICEUL TEHNOLOGIC PETRU PONI CORP C10 - CANTINA</b> Amplasment: Strada Precuței, nr. 18, Sector 6, BUCUREȘTI		SMK 32/20
S.C. SIMAKO CONSTRUCT S.R.L. C.U.I. RO 23227461 J29-32/08.02.2008 Tel: 0729451943, 0724762806				FAZA
				P.T.+D.E.
PROIECTANT DE SPECIALIZATE:		BENEFICIAR:		
Professional Tech Construct Design SRL București, sector 3, str. Dudași-Pantelimon 44				
		Adresa beneficiar: Calea Plevnei, nr. 147-148, Sector 6, BUCUREȘTI		
SEF PROIECT	Arh. Nicoleta DRABUTA	SCARA	SPECIMATIZATA: <b>INSTALAȚII SANITARE</b>	
PROIECTAT	Ing. Stefania OPREA	1:20	SECTIUNI PLAN PARTER CORP C10 - CANTINA ALIMENTARE CU APA	
DESEMAT	Ing. Stefania OPREA	DATA 03.2026	PLAN NR.: <b>IS15</b>	REVIZIA NR.:
Acest desen și informațiile cuprinse în el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, parțial sau în întregime decât cu acordul scris al S.C. SIMAKO CONSTRUCT S.R.L. și nu vor fi folosite alt scop decât cel pentru care au fost elaborate				